



ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет
Ірпінської міської ради

"19" квітня 2021р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 5

від 19 квітня 2021 р

на проектування зливової каналізації

Загальні дані

1. Назва об'єкта будівництва: «Будівництво та обслуговування торгового центру «РІТЕЙЛ-ПАРК».
2. Адреса об'єкта: Київська область, Бучанський район, м.Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, земельна ділянка,8
3. Вид будівництва (нове, реконструкція, капітальний ремонт): нове будівництво.
4. Замовник проекту : ТОВ «РІТЕЙЛ-ПАРК»
5. Нормативні строки проектування : 1 рік

Умови на проектування

1. Розробити індивідуальний проект відведення зливових вод з будівель і прилеглих територій торгового центру за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, земельна ділянка, 8 - в режимі закритої системи.
2. Систему зливової каналізації передбачити автономною з відведенням стоків в існуючу канаву вздовж вул. Технологічна та будівництвом очисних споруд.
3. При проектуванні зливової каналізації слід керуватися Законом України від 17.02.11р. №3038-УІ (з доповненнями) «Про регулювання містобудівної діяльності».
4. Передбачити проектом дотримання гранично допустимих концентрацій токсичних та агресивних стоків .
5. Проект погодити з КП «УЖКГ «Ірпінь».

Проект розробити відповідно до чинних норм, правил, інструкцій та державних стандартів , керуючись:

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зознішні мережі та споруди»

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС).

Директор КП «УЖКГ «Ірпінь»



С.Ф.Скрипник

Погоджено

Ірпінський міський голова



О.Г. Маркушин

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 55

від 19 квітня 2021р.

На підключення об'єкту, що проектується (реконструюється) Торговельний центр, ТОВ «РІТЕЙЛ-ПАРК»

(найменування об'єкту)

Загальні дані

1. Адреса об'єкту м. Ірпінь, вул. Г.Сковороди, 8
2. Вид будівництва (нове, реконструкція) нове будівництво
3. Проектна організація - _____
4. Нормативні строки проектування 2021 р. будівництва 2021-2023 р. введення до експлуатації -
5. Кошторисна вартість об'єкту -
6. Підрядна організація -

Умови водопостачання

1. Споживання води 110,58 м³/добу
2. На пожежогасіння внутрішнє 10,0 л/сек, зовнішнє 25,0 сек, автоматичне 22,5 л/сек
3. Вода відповідає державним стандартам ДСаН Пін 2.2.4-171-10
4. Місце підключення до міської мережі Ø 250 мм. Водопровідна мережа по вул. Г.Сковороди зі встановленням оглядового колодязя, запірної арматури та пожежного гідранту на місці підключення.
- Тиск в місці підключення: від 2,5 до 3,0 атм
5. Мережу водопроводу на ділянці, що проектується, встановити проектом
6. Матеріал труб поліетилен глибина закладання 1,8 м, водомірні вузли обладнати по ДБН В 2.5.74:2013 на вводі в торговельно-розважальний центр встановити електромагнітний водолічильник IPERL з вбудованим радіомодулем та репітером для дистанційної передачі даних і автоматизованого обліку питної води. Опломбувати представником КП «Ірпіньводоканал».
7. Особливі умови 1. Проект погодити з КП «Ірпіньводоканал».

